

Annexe : facteurs d'influence externes

Locaux ou emplacements	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	Degré IP min	Canalisations
Tableaux électriques divisionnaire	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4/5	1	2	1	1	1	1	IP-11	XVBXGB
Local TGBT	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4/5	1	2	1	1	1	1	IP-11	XVBXGB
Cuisine	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	IP-12	XVBXGB
Bureaux	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	IP-11	XVBXGB
Espace enfants (jeux/salle de repos)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1/2	1	1	2	1	1	1	IP-11	XVBXGB
Sanitaire WC	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	IP-12	XVBXGB
Buanderie/laverie	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	IP-13	XVBXGB

Pour approbation :

L'exploitant / De uitbater :
Crèche « Reine Fabiola »
Av. J. Dubrucq, 90-1080 Bruxelles

L'organisme agréé / Het erkend organisme :

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS - SSB
Date/Datum : 22/04/20
INSP/997
R. LALOUCHE

Date: 22.04.20

Date : 22.04.20

Réf. des plans de l'établissement ou de l'installation : LAMAGIE

Note: dans les lieux présentant le facteur d'influence BE3, il est nécessaire d'établir un dossier de zonage (RGIE art. 105 et/ou 110)
Nota: bij aanwezigheid van de uitwendige Invloedsfactor BE3, dient een zoneringsdossier opgesteld te worden (AREI art. 105 en/of 110)

SGS Statutory Services Belgium ASBL
Siegel/Zegel

Boulevard International, 55/D
Square des Conduites d'Eau, 1
Grote baan, 76/1
SGS House, Noorderlaan, 87

1070 Bruxelles
4020 Liège
3530 Houthalen
2030 Antwerpen

f +32(0)2 411 60 35
f +32(0)4 365 62 71
f +32(0)11 80 61 76
f +32(0)3 545 48 88

f +32(0)2 411 38 70
f +32(0)4 366 14 93
f +32(0)11 80 61 75
f +32(0)3 545 48 89

e sgs.brussels@sgs.com
e sgs.liege@sgs.com
e sgs.houthalen@sgs.com
e sgs.antwerp@sgs.com

Electricité - Electriciteit
LAMAGIE
Bd L. Mettwielaan 53 bte 11
1080 Brussels
Tel: 02/465.53.53
Fax: 02/465.51.51

Neigand Edwin

