

Sweco Belgium nv/sa

BRUSSELS

P. Nr.: 752661000
Brus:
Date: 01 SEP 2020
Name: ODE

SWECO BV/SRL

Madame Delphine Desmet
Rue d' Arenberg 13
1000 Bruxelles

Si vous souhaitez des précisions
Veuillez-vous adresser
à **M. Stroobant Olivier**
au n° **02/518.82.63 (de 7h30 à 9h)**
Email : sro@vivaqua.be

Votre lettre du

Vos références

Nos références

Bruxelles, le

POP/812 R
Ref : 10.16917.6

822128

28.08.2020

Madame,

Objet : Test Q/P – rue Jean-Baptiste Decock 48
1080 Bruxelles

Suite à votre demande, nous vous transmettons ci-après les résultats du test débit/pression réalisé le 04/08/2020, rue Jean-Baptiste Decock (face au n° 31).

Q (m ³ /h)	85	83	58	41	30	0
P (mCE)	30	32	34	35	37	39


Diamètre et type de la conduite-mère : 150 mm N
Un plan de la situation se trouve en annexe.

Nous vous signalons que ces mesures sont prises en rue et ne tiennent pas compte des pertes de charge dans le branchement, le compteur et l'installation intérieure elle-même.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Monsieur STROOBANT, vérificateur, les jours ouvrables de 7 h.30 à 8 h.30, tél. 02/518.82.63 ou, le cas échéant, auprès de ses collègues, tél. 02/518.82.75.

Annexe : 1

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre considération distinguée.

p.o. 

ir. O. LAGNEAU
Directeur réseaux

