



Date: 15/10/2021

VEOLIA NV-SA
société anonymeTVA BE 0406.129.003
RPM Bruxelles
BANQUE 310-0242766-61

Intervention: 5228 / 2021 21 8 019 (suite de : 2021 21 8 002)

Adresse installation	Votre contact
"Crèche / Kinderdagverblijf ""Reine Fabiola"" Avenue Jean Dubrucq 90 1080 Molenbeek-Saint-Jean	CAMPIONE LUCIANO Sector 122 BOULEVARD DE L'EMPEREUR, 4 1000 BRUXELLES Téléphone: 02/646.99.90 Fax: 02/640.39.71

Données de l'intervention:

Date: 24/05/2021 00:00:00	Réf. Client:
Demandé par: BENSALAMA	Local: 000-GEN
Pers. à contacter:	
Objet:	

Partie de l'installation: 5228/B/28/0020 : Chaudière gaz au sol / Staande gasketel

Description de l'intervention demandée	2/2/8941
Entretien Type: A Chaudière gaz au sol / Staande gasketel	

Rapport d'intervention

chaudière sim 1994. de 73,90 kw type RMG 8 B HR HAUT RENDEMENT N 24 02 014492 B 11 N EST PLUS UTILISÉ ET DECONNECTE

Checklist

Tâche	OK	Remarques	Date
CHA04 (G) - Ajuster Détendeur, si nécessaire			15/10/2021
Vérifier Rampe gaz et pressostats			15/10/2021
Ajuster Rampe gaz et pressostats, si nécessaire			15/10/2021
Vérifier Corps			15/10/2021
Peindre Corps, si nécessaire			15/10/2021
Vérifier Tringlerie			15/10/2021
Nettoyer Tringlerie			15/10/2021
Graisser Tringlerie			15/10/2021
Vérifier Rampe de combustion			15/10/2021
Nettoyer Rampe de combustion			15/10/2021
CHA04 (P) - Vérifier Ventilateur			15/10/2021
Nettoyer Ventilateur			15/10/2021
Vérifier Clapet			15/10/2021
Nettoyer Clapet			15/10/2021

VEOLIA NV-SA
Quai F. Demetskaai 52
1070 Brussels
Téléphone: 02 525 10 11
Fax: 02 520 30 56Intervention: 2021218019
Affaire 5228
Page 1 De 3
Date: 15/10/2021



VEOLIA NV-SA
société anonyme

TVA BE 0406.129.003
RPM Bruxelles
BANQUE 310-0242766-61

Date: 15/10/2021

Intervention: 5228 / 2021 21 8 019 (suite de : 2021 21 8 002)

Checklist

Tâche	OK	Remarques	Date
Graisser Clapet			15/10/2021
Vérifier Filtre et conduites gaz			15/10/2021
Nettoyer Filtre et conduites gaz			15/10/2021
Vérifier Détendeur			15/10/2021
Nettoyer Caisson assourdisseur			15/10/2021
Vérifier: test combustion (aux 2 allures pour brûleur 2 allures; à puiss. 100% - 75% - 50% - 25% et min. pour brûleur modulant)			15/10/2021
Ajuster (combustion), si nécessaire			15/10/2021
CHA06 (G) - Nettoyer Corps			15/10/2021
Peindre Corps, si nécessaire			15/10/2021
Vérifier Conduit de cheminée			15/10/2021
Nettoyer Conduit de cheminée			15/10/2021
Vérifier Boîte à fumée			15/10/2021
Nettoyer Boîte à fumée			15/10/2021
Peindre Jaquette, si nécessaire			15/10/2021
Nettoyer Tuyauteries			15/10/2021
Peindre Tuyauteries, si nécessaire			15/10/2021
Vérifier Echangeur fumée - eau			15/10/2021
Nettoyer Filtre et conduite gaz			15/10/2021
Vérifier Rampe gaz et pressostats			15/10/2021
Ajuster Rampe gaz et pressostats, si nécessaire			15/10/2021
Nettoyer Rampe de combustion			15/10/2021
Nettoyer Caisson assourdisseur			15/10/2021
CHA06 (P) - Vérifier Conduit de cheminée			15/10/2021
Nettoyer Jaquette			15/10/2021
Nettoyer Echangeur fumée - eau			15/10/2021
Vérifier Filtre et conduite gaz			15/10/2021
Vérifier Thermostats			15/10/2021
Ajuster Thermostats, si nécessaire			15/10/2021
Test Combustion : Vérifier brûler tout ou rien et Ajuster			15/10/2021
Vérifier aux 2 allures et Ajuster			15/10/2021
Vérifier à puiss. 100% - 75% - 50% - 25% et min. et Ajuster			15/10/2021
DIS03 (G) - Vérifier Purge			15/10/2021
Peindre Moteur, si nécessaire			15/10/2021
Nettoyer Vannes			15/10/2021



Date: 15/10/2021

VEOLIA NV-SA
société anonyme

TVA BE 0406.129.003
RPM Bruxelles
BANQUE 310-0242766-61

Intervention: 5228 / 2021 21 8 019 (suite de : 2021 21 8 002)

Checklist

Tâche	OK	Remarques	Date
Manœuvrer Vannes			15/10/2021
Graisser Vannes			15/10/2021
DIS03 (P) - Vérifier Moteur			15/10/2021
Nettoyer Moteur			15/10/2021
Vérifier Vannes			15/10/2021
Vérifier Etanchéité			15/10/2021
Ajuster Etanchéité, si nécessaire			15/10/2021

Heures

Nom	Date
NEUWELS	15/10/2021

Signature

NEUWELS P

15-10-2021 14:12:10

5228 / 7154086